

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjel / Odjeljenje za stručne i
administrativne poslove



Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење за стручне и
административне послове

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko distrikt BiH, Telefon: 049 240 799, Faks: 049 217 234, Centrala: 049 240 600
Булевар Мира 1, 76100 Брчко дистрикт БиХ, Телефон: 049 240 799, Факс: 049 217 234, Централa: 049 240 600

Broj predmeta: 13-000591/22

Broj akta: 02-1348NH-0013/22

Datum, 04.04.2022.. godine

Mjesto, Brčko

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko

PREDMET: Dostava ispravke tenderske dokumentacije i obavještenje o novom roku za dostavu zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku usluga „Održavanje sistema javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH za 2022. godinu“

Odjeljenju za stručne i administrativne poslove-Pododjeljenju za nabavke dostavljen je zahtjev za objavu ispravke tenderske dokumentacije Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH broj akta: 08-1420MV-012/22 od 01.04.2022. godine.

U prilogu vam dostavljamo navedenu ispravku tenderske dokumentacije u dijelu obrasca za cijenu početne/konačne ponude te vas obavještavamo da vašu ponudu, u slučaju da budete pozvani na dostavu početne/konačne ponude, trebate dostaviti na novom, ispravljenom, obrascu za cijenu početne/konačne ponude.

Obzirom na navedenu ispravku tenderske dokumentacije pomijera se i rok za dostavu zahtjeva za učešće tako da ste dužni dostaviti svoj zahtjev za učešće i pretkvalifikacionu dokumentaciju najkasnije do 13.04.2022. godine do 12:00 časova na adresu Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke, šalter broj 9 protokola Vlade Brčko distrikta BiH. Zahtjevi za učešće koji budu stigli nakon ovog roka neće biti razmatrani.

Napominjemo da u fazi predkvalifikacije dostavljate samo zahtjev za učešće i dokumentaciju kojom dokazujete ispunjenost uslova koji su definirani tačkom 2. tenderske dokumentacije u prilogu. Ponuda u ovoj fazi ne smije sadržavati bilo kakve elemente komercijalne ponude.

S poštovanjem

Prilog:

-zahtjev za objavu ispravke tenderske dokumentacije broj akta: 08-1420MV-012/22 od 01.04.2022. godine

Pripremio:

Kovacević Miralem dipl.oec

**Šef Pododjeljenja za javne
nabavke**

Alma Kaloper, dipl. ek.

Kaloper A

**Šef Odjeljenja za stručne i
administrativne poslove**

Mr.sc Nedim Hamzabegović

Nedim Hamzabegović



Dostaviti:

1. Naslovu
2. www.nabavka.bdcentral.net
3. evidenciji
4. arhivi

1566/04.04.2022. OS

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Upravi
04/04/22
h

Број предмета: 13-000591/22

Број акта: 08-1420MV-012/22

Датум, 1. 4. 2022. godine

Мјесто, Брчко

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Zahtjev za objavu ispravke tenderske dokumentacije za javnu nabavku usluga „Održavanje javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH tokom 2022. godine“ za pregovarački postupak bez objave obavještenjao nabavci

Poštovani,

Zahtijevamo da izvršite objavu ispravke dijela tenderske dokumentacije broj 13-000591/22 od 24.03.2022. godine koja se odnosi na stranice od broja 30 do broja 47 koju Vam dostavljamo u prilogu.

S poštovanjem!

Pripremio:


Jasmin Sulejmanović

Šef Odjeljenja za komunalne poslove:



mr. sc. Majazudin Vehabović

Dostavljeno:

- Naslovu,
- Evidenciji 2x,
- Arhivi.

ANEKS 4. - OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE/KONAČNE PONUDE☐ POČETNA PONUDA☐ KONAČNA PONUDA

(Ponuđač je dužan zaokružiti da li nudi početnu ili konačnu ponudu)



Strana 30 do 47

Naziv dobavljača: _____

Ponuda broj: : _____

**PREDMJER RADOVA TEKUĆEG ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE U
BRČKO DISTRIKTU BIH TOKOM 2022. GODINE**

Količine materijala i usluga na bazi godišnjih potreba za održavanje sistema javne rasvjete Brčko distrikt BiH.


SPECIFIKACIJA TROŠKOVA ODRŽAVANJA SISTEMA JAVNE RASVJETE BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2022. GODINU					
R.B.	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupan iznos bez PDV-a
	ŽARULJE				
1.	Radovi na izmjeni svjetlosnog izvora : visokotlačne žarine žarulje HME/HQL 125W komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i sa isporukom novog izvora iz pripremnog magacina (proizvod Osram ili Philips sa minimalno zahtjevanim karakteristikama: 6200 lm, 3400 K, 16000 hrs, Ra55, E27) i komplet sa propisanim provjerama i ispitiva njima i odlaganjem neispravnog izvora na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	2000		
2.	Radovi na izmjeni svjetlosnog izvora : visokotlačne žarine žarulje HME/HQL 250W komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i sa isporukom novog izvora iz pripremnog magacina (proizvod Osram ili Philips sa minimalno zahtjevanim karakteristikama: 14200 lm, 3300 K, 16000 hrs, Ra50, E40) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog izvora na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	140		

Lova 30

Željko



3.	Radovi na izmjeni svjetlosnog izvora : visokotlačne natrijeve Žarulje HST/NaVT 70W komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i sa isporukom novog izvora iz pripremnog magacina (proizvod Osram ili Philips sa minimalno zahtjevanim karakteristikama: 5900 lm, 2000 K, 20000 hrs, Ra25, E27) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog izvora na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	1270		
4.	Radovi na izmjeni svjetlosnog izvora : visokotlačne natrijeve Žarulje HST/NaVT 100W komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i sa isporukom novog izvora iz pripremnog magacina (proizvod Osram ili Philips sa minimalno zahtjevanim karakteristikama: 9000 lm, 2000 K, 20000 hrs, Ra25, E40) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog izvora na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	3		
5.	Radovi na izmjeni svjetlosnog izvora : visokotlačne natrijeve Žarulje HST/NaVT 150W komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i sa isporukom novog izvora iz pripremnog magacina (proizvod Osram ili Philips sa minimalno zahtjevanim karakteristikama: 15000 lm, 2000 K, 20000 hrs, Ra25, E40) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog izvora na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	120		
6.	Radovi na izmjeni svjetlosnog izvora : visokotlačne natrijeve Žarulje HST/NaVT 250W komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i sa isporukom novog izvora iz pripremnog magacina (proizvod Osram ili Philips sa minimalno zahtjeva-nim karakteristikama: 27000 lm, 2000 K, 20000 hrs, Ra25, E40) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i	kom	150		



	odlaganjem neispravnog izvora na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH				
7.	Radovi na izmjeni svjetlosnog izvora : kvarcne metal halogene Žarulje HIT/HPI 70W komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i sa isporukom novog izvora iz pripremnog magacina (proizvod Osram ili Philips sa minimalno zahtjevanim karakteristikama: 5500 lm, 2800 K, 14000 hrs, Ra83, E27) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog izvora na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	40		
8.	Radovi na izmjeni svjetlosnog izvora : kvarcne metal halogene Žarulje HIT/HPI 100W komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i sa isporukom novog izvora iz pripremnog magacina (proizvod Osram ili Philips sa minimalno zahtjeva nim karakteristikama: 8800 lm, 2800 K, 14000 hrs, Ra83, E40) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog izvora na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	3		
9.	Radovi na izmjeni svjetlosnog izvora : kvarcne metal halogene Žarulje HIT/HPI 150W komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i sa isporukom novog izvora iz pripremnog magacina (proizvod Osram ili Philips sa minimalno zahtjevanim karakteristikama: 13500 lm, 2800 K, 14000 hrs, Ra83, E40) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog izvora na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	7		
10.	Radovi na izmjeni svjetlosnog izvora : kvarcne metal halogene Žarulje HIT/HPI 250W komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i sa	kom	35		



	isporukom novog izvora iz pripremnog magacina (proizvod Osram ili Philips sa minimalno zahtjevanim karakteristikama: 20000 lm, 4500 K, 20000 hrs, Ra65, E40) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog izvora na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH				
11.	Radovi na izmjeni svjetlosnog izvora : kvarcne metal halogene žarulje HIT/HPI 400W komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i sa isporukom novog izvora iz pripremnog magacina (proizvod Osram ili Philips sa minimalno zahtjevanim karakteristikama: 32000 lm, 4500 K, 20000 hrs, Ra65, E40) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog izvora na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	8		
UKUPNO ŽARULJE					
PRIGUŠNICE, PROPALJIVAČI, GRILA					
12.	Radovi na izmjeni elektromagnetske impregnirane prigušnice za visokotlačne živine žarulje 125W/230V/50Hz, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i prigušnice i sa isporukom nove odgovarajuće prigušnice iz pripremnog magacina (proizvod Osram, Philips ili ekvivalent) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne prigušnice na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	280		
13.	Radovi na izmjeni elektromagnetske impregnirane prigušnice za visokotlačne živine žarulje 250W/230V/50Hz, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i prigušnice i sa isporukom nove odgovarajuće prigušnice iz pripremnog magacina (proizvod	kom	15		

	Osram, Philips ili ekvivalent) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne prigušnice na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH				
14.	Radovi na izmjeni elektromagnetske impregnirane prigušnice za visokotlačne natrijeve / metalhalogene žarulje 70W/230V/50Hz, opremljenim zaštitnim termoprekidačem, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i prigušnice i s isporukom nove odgovarajuće prigušnice iz pripremnog magacina (proizvod Osram, Philips ili ekvivalent) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne prigušnice na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	250		
15.	Radovi na izmjeni elektromagnetske impregnirane prigušnice za visokotlačne natrijeve / metalhalogene žarulje 100W/230V /50Hz, opremljenim zaštitnim termoprekidačem, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i prigušnice i sa isporukom nove odgovarajuće prigušnice iz pripremnog magacina (proizvod Osram, Philips ili ekvivalent) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne prigušnice na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	3		





16.	Radovi na izmjeni elektromagnetske impregnirane prigušnice za visokotlačne natrijeve / metalhalogene žarulje 150W/230V /50Hz, opremljenim zaštitnim termoprekidačem, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i prigušnice i sa isporukom nove odgovarajuće prigušnice iz pripremnog magacina (proizvod Osram, Philips ili ekvivalent) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne prigušnice na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	14		
17.	Radovi na izmjeni elektromagnetske impregnirane prigušnice za visokotlačne natrijeve / metalhalogene žarulje 250W/230V/50Hz, opremljenim zaštitnim termoprekidačem, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i prigušnice i sa isporukom nove odgovarajuće prigušnice iz pripremnog magacina (proizvod Osram, Philips ili ekvivalent) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne prigušnice na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	20		
18.	Radovi na izmjeni elektromagnetske impregnirane prigušnice za visokotlačne natrijeve / metalhalogene žarulje 400W/230V/50Hz, opremljenim zaštitnim termoprekidačem, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa izvora i prigušnice i sa isporukom nove odgovarajuće prigušnice iz pripremnog magacina (proizvod Osram, Philips ili ekvivalent) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne prigušnice na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	3		
19.	Radovi na izmjeni elektroničkog digitalnog propaljivača za visokotlačne izbojne žarulje 35-400W/220-240V/50-60Hz komplet sa identifikacijom lokacije i vrste kvara i sa	kom	35		



	isporukom propaljivača iz pripremnog magacina(proizvod Osram, Philips ili ekvivalent) i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog propaljivača na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH				
20.	Radovi na izmjeni porcelanskog grla E27/E40 u svjetiljci komplet sa identifikacijom lokacije i vrste kvara i sa isporukom odgovarajućeg grla iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog grla na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	500		
UKUPNO PRIGUŠNICE, PROPALJIVAČI, GRILA					
SVJETILJKE I ZAŠTITNA STAKLA					
21.	Radovi na izmjeni svjetiljke za javnu rasvjetu sa LED izvorom svjetlosti, kućišta izrađenog od 100 % tlačno lijevanog aluminijuma, optika FF PCB moduli (CREE), bez svjetlosnog onečišćenja (ULOR 0%), Životni vijek LED modula do 100000 sati, električna klasa I i II, IP 66, IK08, snage 150W, fotometrijski podaci: 1x64 LED4000K 700 mA: 4000 K, CRI 70, svjetlosna iskoristivost najmnje 120 lm/W, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa svjetiljke i sa isporukom nove svjetiljke iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne svjetiljke na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	10		
22.	Radovi na izmjeni tehničke svjetiljke za javnu rasvjetu tip OPALO1 (Schreder) ili ekvivalent, kućišta izrađenog od aluminijske legure livene pod pritiskom, ogledala od aluminija poliranog i anodno zaštićenog, protektora od polikarbonata, IP65, IK08 sa Žaruljom HST/NaVT 70W,	kom	20		



	komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa svjetiljke i sa isporukom nove svjetiljke iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne svjetiljke na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH				
23.	Radovi na izmjeni tehničke svjetiljke za javnu rasvjetu tip OPALO3 (Schreder) ili ekvivalent, kućišta izrađenog od aluminijske legure livene pod pritiskom, ogledala od aluminija poliranog i anodno zaštićenog, protektora od polikarbonata, IP65, IK08 sa žaruljom HST/NaVT100W, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa svjetiljke i sa isporukom nove svjetiljke iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne svjetiljke na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	2		
24.	Radovi na izmjeni tehničke svjetiljke za javnu rasvjetu tip MEDIO (Schreder) ili ekvivalent, kompaktne izvedbe za montažu na sajlu, kućišta izrađenog od aluminijske legure livene pod pritiskom, ogledala od aluminija visokog stepena čistoće poliranog i anodizovanog, protektora od polikarbonata, stepena zaptivenosti optičkog bloka Sealsafe IP66,a predspojnog uređaja IP54, sa žaruljom HST/HIT150W, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa svjetiljke i sa isporukom nove svjetiljke iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne svjetiljke na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	2		
25.	Radovi na izmjeni tehničke svjetiljke za javnu rasvjetu tip CX100Basic (Siteco) ili ekvivalent, kućišta i prirubnice izrađenog od aluminijske legure, gornji pokrov od PE sa staklenim vlaknima, ogledala od aluminija, protektora od PMMA, IP66, IK08, sa žaruljom HST/HIT150W, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa svjetiljke i sa isporukom	kom	2		

	nove svjetiljke iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne svjetiljke na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH				
26.	Radovi na izmjeni tehničke svjetiljke za javnu rasvjetu tip CX200Basic (Siteco) ili ekvivalent, kućišta i pribornice izrađenog od aluminijske legure, gornji pokrov od PE sa staklenim vlaknima, ogledala od aluminija, protektora od PMMA, IP66, IK08, sa žaruljom HST/HIT250W, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa svjetiljke i sa isporukom nove svjetiljke iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne svjetiljke na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	2		
27.	Radovi na izmjeni tehničke svjetiljke za javnu rasvjetu tip CX200Basic (Siteco) ili ekvivalent, kućišta i pribornice izrađenog od aluminijske legure, gornji pokrov od PE sa staklenim vlaknima, ogledala od aluminija, protektora od termootpornog ravnog stakla, IP66, IK08, sa žaruljom HST/HIT400W, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa svjetiljke i sa isporukom nove svjetiljke iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne svjetiljke na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	2		
28.	Radovi na izmjeni tehničke svjetiljke za javnu rasvjetu tip DEDALO (Cassarano) ili ekvivalent, kućišta i pribornice izrađenog od aluminijske legure, gornji pokrov od PE sa staklenim vlaknima, ogledala od aluminija, protektora od termootpornog ravnog stakla, IP65, IK08, sa žaruljom HIT/HPI 250W, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa svjetiljke i sa isporukom nove svjetiljke iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne svjetiljke na odlagalište.	kom	2		





	obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH				
29.	Radovi na izmjeni arhitektonske svjetiljke za javnu rasvjetu tip K-LUX (Schreder) ili ekvivalent, kućišta izrađenog od aluminijske legure, ogledala od aluminija, protektora i poklopca od PC, IP66, IK08, sa žaruljom HST/NaVT 70W, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa svjetiljke i sa isporukom nove svjetiljke iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne svjetiljke na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	2		
30.	Radovi na izmjeni arhitektonske svjetiljke za javnu rasvjetu tip Balkan (Schreder) ili ekvivalent, kućišta izrađenog od aluminijskog lima, ogledala od aluminija, protektora i poklopca od PC, IP66, IK08, sa žaruljom HIT/HPI 70W, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa svjetiljke i sa isporukom nove svjetiljke iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne svjetiljke na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	1		
31.	Radovi na izmjeni arhitektonske svjetiljke za javnu rasvjetu tip ISLA (Schreder) ili ekvivalent, kućišta izrađenog od aluminijske legure, ogledala od aluminija, protektora od termootpornog stakla, P66, IK08, sa žaruljom HIT/HPI100W, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa svjetiljke i sa isporukom nove svjetiljke iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne svjetiljke na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	2		

32.	Radovi na izmjeni arhitektonske svjetiljke za javnu rasvjetu tip AGAVA (Meteor) ili ekvivalent, kućišta izrađenog od aluminijskog lima, ogledala od aluminija, protektora od termootpornog stakla, IP65, IK08, sa žaruljom HIT/HPI 70W, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa svjetiljke i sa isporukom nove svjetiljke iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne svjetiljke na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	2		
33.	Radovi na izmjeni zaštitnog stakla svjetiljke VSSŽ 125 W (nabava, transport i montaža). Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	15		
34.	Radovi na izmjeni opalne kugle za svjetiljku UA (HME125W/HST 70W) fi 500 mm izrađenog od PMMA (nabava, transport i montaža). Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	3		
35.	Radovi na izmjeni svjetiljke K-Lux 24 LED/41 W, 4115 Lm/NW/5096 fi 60 mm, RAL 9005, IP65, IK09 "Minel Schreder" ili ekvivalent, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa svjetiljke i sa isporukom nove svjetiljke iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne svjetiljke na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	24		
36.	Radovi na izmjeni LED svjetiljke za uličnu rasvjetu tip kao Gladio120 "Eulux" ili ekvivalent, snage 120W, 19920lm, 166lm/W, broj LED izvora 36,4000K,IP66, IK08, optika asimetrična, boja kućišta siva, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa svjetiljke i sa isporukom nove svjetiljke iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne svjetiljke na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim	kom	5		



	vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH				
37.	Radovi na izmjeni LED svjetiljke za uličnu rasvjetu tip kao LPU-20 "Luminos", snage 100W, 14000lm, 140lm/W, 4000K, IP66, IK09, optika asimetrična, boja kućišta siva ili ekvivalent komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa svjetiljke i sa isporukom nove svjetiljke iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne svjetiljke na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	2		
38.	Radovi na izmjeni LED svjetiljke za uličnu rasvjetu tip kao LPU-20 "Luminos", snage 50W, 7000lm, 140lm/W, 4000K, IP66, IK09, optika asimetrična, boja kućišta siva ili ekvivalent komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa svjetiljke i sa isporukom nove svjetiljke iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne svjetiljke na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom sa korpom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	2		
UKUPNO SVETILJKE I ZAŠTITNA STAKLA					
STUBOVI					
39.	Radovi na izmjeni čeličnog pocinčanog konusnog osmougaonog rasvjetnog stuba tip KORS 2B-1100 (Dalekovod), komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa stuba i sa isporukom novog stuba iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog stuba na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	2		
40.	Radovi na izmjeni čeličnog pocinčanog konusnog osmougaonog rasvjetnog stuba tip KORS 2B-1000 (Dalekovod), komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa stuba i sa	kom	2		

	isporukom novog stuba iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog stuba na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom na teritoriji Brčko distrikta BiH				
41.	Radovi na izmjeni čeličnog pocinčanog konusnog osmougaonog rasvjetnog stuba tip KORS 2B-400 (Dalekovod), komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa stuba i sa isporukom novog stuba iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog stuba na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	4		
42.	Radovi na izmjeni čeličnog pocinčanog konusnog osmougaonog rasvjetnog stuba tip CO-980 (Pali Champion), komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa stuba i sa isporukom novog stuba iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog stuba na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	1		
43.	Radovi na izmjeni čeličnog pocinčanog konusnog osmougaonog /stožastog rasvjetnog stuba tip CO-780 /CC-780 (Pali Champion), komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa stuba i sa isporukom novog stuba iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog stuba na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	1		
44.	Radovi na izmjeni betonskog stuba 9/315, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa stuba i sa isporukom novog stuba iz pripremnog magacina, komplet sa temeljenjem i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog stuba na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom na	kom	10		

	teritoriji Brčko distrikta BiH				
45.	Radovi na izmjeni betonskog stuba 9/650, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa stuba i sa isporukom novog stuba iz pripremnog magacina, komplet sa temeljenjem i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog stuba na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	1		
46.	Radovi na ispravljanju oborenog/nagnutog rasvjetnog stuba, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa stuba i komplet sa sitnim materijalom za saniranje stuba i temelja. Komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	3		
47.	Radovi na izmjeni drvenog stuba dužine 9 m, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa stuba i sa isporukom novog stuba iz pripremnog magacina, komplet sa temeljenjem i propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog stuba na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	3		
48.	Radovi na izmjeni betonskog nogara za drveni stub, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i tipa nogara i sa isporukom novog nogara iz pripremnog magacina, komplet sa temeljenjem i sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog nogara na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa sa specijalnim vozilom na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	2		
	UKUPNO STUBOVI				
	OSTALA OPREMA				
49.	Radovi na izmjeni uklopnog trokanalnog digitalnog sata MS1 (ENEL) u VLSI CMOS sa programom godišnjeg ciklusa astronomske vremena za kontrolu javne rasvjete, komplet sa	kom	7		



	identifikacijom lokacije kvara i sa isporukom novog iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog sata na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa na teritoriji Brčko distrikta BiH				
50.	Radovi na izmjeni trofaznog digitalnog brojila klase 1.DB2 (ENEL) 40/60/80/100A u CMOS, komplet sa identifikacijom lokacije kvara i sa isporukom novog brojila iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog brojila na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	3		
51.	Radovi na izmjeni sklopnika TK65/85 (RK), komplet sa identifikacijom lokacije kvara i sa isporukom novog sklopnika iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog sklopnika na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	10		
52.	Radovi na izmjeni osigurača NVO 35/50/63/80/100A u OJR sa identifikacijom lokacije kvara i sa isporukom novog osigurača iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	60		
53.	Radovi na izmjeni instalacionog automata L-10/16A svjetiljke sa identifikacijom lokacije kvara i sa isporukom novog automata iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	7		
54.	Radovi na izmjeni uloška topljivog osigurača D0/DI 10/16A svjetiljke sa identifikacijom lokacije kvara i sa isporukom novog uloška iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem	kom	3		



Jasmin

	neispravnog na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa na teritoriji Brčko distrikta BiH				
55.	Radovi na izmjeni grebenaste sklopke tip BS 10/20 51U (RK) u OJR sa identifikacijom lokacije kvara i sa isporukom nove sklopke iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne sklopke na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	3		
56.	Radovi na zamjeni rastavne osiguračke sklopke tip kao ISFT 160 A „Schneider electric“ ili ekvivalent u postojećem ormaru javne rasvjete OJR	kom	3		
57.	Radovi na izmjeni stubnog nosača svjetiljke (lire) na ABS sa identifikacijom lokacije kvara i sa isporukom nove lire iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne lire na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	10		
58.	Radovi na izmjeni lire na čeličnom pocinčanom stubu sa identifikacijom lokacije kvara i sa isporukom nove lire iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravne lire na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	4		
59.	Radovi na izmjeni međusobnog polja (pr. duž. 45m) kabla SKS 2x16 na ABS sa identifikacijom lokacije kvara i sa isporukom kabla i nosivog i spojnog pribora iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog kabla i pribora na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	20		



60.	Radovi na izmjeni međusobnog polja (pr. duž. 45m) kabla SKS 4x16 na ABS sa identifikacijom lokacije kvara i sa isporukom kabla i nosivog i spojnog pribora iz pripremnog magacina i komplet sa propisanim provjerama i ispitivanjima i odlaganjem neispravnog kabla i pribora na odlagalište. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	5		
61.	Radovi na otklanjanju kvara na podzemnoj međustubnoj dionici (pr. duž. 35m) kabla PP00 4x6 (4x25) sa identifikacijom lokacije kvara, iskopom i zatrpavanjem rova dim.0,6x0,8x2m, izradom kablovske spojnice SMOE-81512 i ispitivanjem kabla po završetku radova. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	1		
62.	Radovi na izmjeni podzemne međustubne dionice kabla PP00 4x6 mm2 prosječne dužine 35 m, sa iskopom i zatrpavanjem rova dim.0,4x0,8x35 m, razastiranjem pijeska, polaganjem trake za uzemljenje FeZn 25x4, gal štitnika i PVC upozoravajuće trake i ispitivanjem kabla po završetku radova. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	1		
63.	Radovi na izmjeni podzemne međustubne dionice kabla PP00 4x10 mm2 prosječne dužine 35 m, sa iskopom i zatrpavanjem rova dim.0,4x0,8x35 m, razastiranjem pijeska, polaganjem trake za uzemljenje FeZn 25x4, gal štitnika i PVC upozoravajuće trake i ispitivanjem kabla po završetku radova. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	1		
64.	Radovi na izmjeni podzemne međustubne dionice kabla PP00 4x16 mm2 prosječne dužine 35 m, sa iskopom i zatrpavanjem rova dim.0,4x0,8x35 m, razastiranjem pijeska, polaganjem trake za uzemljenje FeZn 25x4, gal štitnika i PVC upozoravajuće trake i ispitivanjem kabla po završetku radova. Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa na teritoriji	kom	1		

65.	Radovi na izmjeni podzemne međustubne dionice kabla PP00 4x25 mm ² prosječne dužine 35 m, sa iskopom i zatrpavanjem rova dim.0,4x0,8x35 m, razastiranjem pijeska, polaganjem trake za uzemljenje FeZn 25x4, gal štitnika i PVC upozoravajuće trake i ispitivanjem kabla po završetku radova.Radove obavezno izvodi ovlaštena visokostručna ekipa na teritoriji Brčko distrikta BiH	kom	1		
UKUPNO OSTALA OPREMA					
REKAPITULACIJA					
ŽARULJE					
PRIGUŠNICE, PROPALJIVAČI, GRILA					
SVJETILJKE I ZAŠTITNA STAKLA					
STUBOVI					
OSTALA OPREMA					
Ukupno bez PDV-a					KM
Popust u postocima					%
Vrijednost popusta u KM za dati postotak popusta					KM
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a					KM
Ukupnu cijenu sa popustom bez PDV-a upisati slovima:					

Potpis i pečat dobavljača: _____

Napomena:

Odjeljenje za komunalne poslove, Vlade Brčko distrikta, Naručioc radova, u sklopu održavanja javne rasvjete, prema gore navedenom predmjeru i ponuđenim jediničnim cijenama zadržavaju pravo da usmenim putem, u količinama do pet (5), zahtijevaju postavljanje, izmještanje ili zamjenu stubova javne rasvjete, svjetiljki i kablova sa svom pratećom opremom (nosači, lire...).

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ neće imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. Ukoliko nudi popust ponuđač mora ponuditi popust u relativnom iznosu (postocima) i na osnovu navedenog postotka izračunati popust u KM u na za to predviđenim mjestima.
4. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
5. Jedinična cijena stavke i ponuđeni popust izražen u postocima ne smatraju se greškom, odnosno ne mogu se ispravljati.



HOVA

Jasmin